

JELMAGYARÁZAT

--- Gyártási előírás szerinti (~3x1 mm2 MEO)

--- Fagyasztó hűtési berendezések nyomvonalai, A – B szakaszon megjelölt kibéleltetett részre, egyéb szakaszokon új 680 kibéleltetett részre.

--- Fagyasztó vezérlési nyomvonalai, A – B szakaszon megjelölt kibéleltetett részre, egyéb szakaszokon új 680 kibéleltetett részre.

--- Védett kapcsoló 2P 10 A - P 54 (1,35 m)

--- Védett áramszedőjelek 2P+1 N A - P 54 (kiszárló mellett)

Megj. elosztó

új HEN3, NY 624 24 modulos elosztó

MEGJEGYZÉS

A megjelölt E-M elosztó kapcsolókat (a levelezési kapcsoló után) kell az új E-SZ elosztó tápvezetékkel csatlakoztatni.


Az új készülékeket sorozatkapcsolásra kell köveztetni.

Az E-M elosztó felső részén 1 db TZ 23 lömszelencét, az E-SZ új elosztón 7 db TZ 16 és 1 db TZ 23 lömszelencét kell beépíteni.

A páramentesítő, ablakszelektő, páraérzekező készülékeket, az épületgépész terv szerinti kell beépíteni!

A páraérzekező készülékeket, az épületgépész terv előírása szerint, az alábbi módon kell az ablakszelektőkhöz csatlakoztatni:

- automatikusan bekapcsolja az ablakszelektőt, ha a szűrés közben nedvesség a levegőben meghaladja a beállított küszöbértéket,
- ha szint alá csökken a megadott érték, a ventilátor kapcsoljon ki.
- az ablakszelektő beépített kapcsolójának zárásával, állandó szellőztetés is megvalósítható.



Projekt neve: SZTE-Rajzi tanszek

Projekt sz. áma: 1213

Létesítmény: SZTE Rajz - Művészettörténet Tanszék
6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37.

Építető: Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Tel: 06-62-544-000

Építető:

Építető:

Építető:

TERVEZŐ:

TOP-KVALITÁS KFT.
2800 TATABÁNYA, Bakony u. 1/1.
Email: topkvalitas@topkvalitas.com
Tel: 36-20-264-8561; Fax: 36-1-216-3668

Építész felelős tervező okl. építészművész	Ruskó Tamás E-03-0271	
Épületgépész felelős tervező okl. gépészműnök	Dr. Schultzs Andrea EG-G-Tell-13-8551	
Statikus felelős tervező okl. építőmérnök	Csató György T-T-13-5724	
Elektrotechnika felelős tervező okl. villamosmérnök	Iszák Lajos V-T-Tell-01-6374	<i>Iszák L.</i>
Épületgépész munkatárs okl. gépészműnök	Báthory Péter	

Rajzmegevezető és:
**ERŐSÁRAMÚ VILLAMOS BERENDEZÉS
PINCÉ, PÁRAMENTESÍTÉS, SZELLŐZTETÉS,
NYOMVONALTERV.**

Tervfajta: Kiviteli terv

Lépték: 1:100 Dátum: 2013. január

Rajzszám: V-01