



f2.16	f2.17	f2.18	f2.19	f2.20	f2.21	f2.22	f2.23	f2.24
ÁVK	005 tanterem 1F da.ák	005 tanterem 1F da.ák	005 tanterem 1F da.ák	005 tanterem 1F da.ák	006 tanterem 1F da.ák	Tartalék	Tartalék	Tartalék
	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J			
	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5			

A jelen terveken szereplő elosztóberendezést az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány „Ellenőrzött elosztóberendezésekre” vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelően kell elkészíteni.

Érintésvédelem: Nullázás /TN/ + EPH

WOLLNER ANDRÁS E.V. villamos és villámvédelmi tervező 6800 Hódmezővásárhely Dózsa Gy. útja 80. Tel: 30/532-7751 E-mail: wollner.andras@gmail.com		Építtető: Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged, Dugonics tér 13.		
		Tervezés tárgya: SZTE GYTK Semmelweis Kollégium felújítás 6725 Szeged, Semmelweis u. 4.		
Vill.tervező:	Wollner András	Megnevezés: Tantermi Elosztó terv		
Eng. szám:	V/06/0995/H-2290/11			
Aláírás:				
Munkaszám:	M-17/14 Lépték: 1:1			
Dátum:	2014.05.23.			
Tervfázis:	Kiviteli	Lapszám: 2/2	Rajzjel: F-2	Sorszám: 2