



MEGJEGYZÉSEK:

A fűtés primer hőfoklépcső: 60/50 C°.

A magaspontokon légtelenítési lehetőséget biztosítani kell! A fűtési vezetékeket 10mm-es, hőszigeteléssel kell ellátni! A szigetelést védeni kell a mechanikai sérülésektől az építkezés idején.

A csővezetéseket gumis rögzítőbilinccsel kell megfogatni! A fűtési rendszert lágyított vízzel kell feltölteni!

A tervek megbízóval jóvá kell hagyatni, nem ellenjegyzett tervekkel történő kivitelezésért felelősséget nem vállalunk!

A kivitelezéskor legyártandó, megrendelő berendezések, szerelvények mennyisége, gyártása és beépíthetősége a munka megkezdése előtt ellenőrizendő! A szerelési előírások betartása szigorúan kötelező!

A szabadon vezetett fűtési vezeték Steel Press típusú, az elbúrkolt vezetékek Uni-Press típusú préselt csatlakozású. A beépítésre kerülő anyagok eltérhetnek a terven szereplőtől, ha azzal műszakilag egyenértékű.

JELMAGYARÁZAT:

- Fűtés előremenő
----- Fűtés visszatérő



Terv-M Épületgépészet
6724, Szeged, Rákusi krt. 31.
tel.: 30/325-49-97
e-mail: info@terv-m.hu

Cím: SZTE Gyógyszertudományi kar
Semmelweis kollégium
6725, Szeged, Semmelweis u. 4.
hrsz. 3724

Munka megnevezése:
Oktató helyiségek gépészeti terve

Rajz megnevezése:
Fűtés terv emeleti alaprajz

Tervező:
Magyar Zoltán László G/06-1090

Munkaszám: TVM-14-007. Verziószám: v 1.0 Terv fajtája: Kiviteli

Dátum: 2014.05. Méretarány: M. 1:50 Rajzsám: Gf-01