



JELMAGYARÁZAT:

- Hideg víz  
----- HMV  
----- Csatorna  
----- Csatorna a földemen vezetve

Megjegyzés:

A hidegvíz vezetékét 9mm vastag Armaflex AC hőszigeteléssel kell ellátni!  
A használati melegvíz vezetékét mindenhol 9mm vastag Tubolit DG hőszigeteléssel kell ellátni!  
A méretek és mennyiségek az építési munkák megkezdése, valamint a berendezések megrendelése, legyártása és beépítése előtt a helyszínen ellenőrizendők!  
A beépítésre kerülő anyagok eltérhetnek a terven szereplőtől, ha azzal műszakilag egyenértékű.  
A kiszellőző vezetékeket a tető fölé kell kivezetni!  
A jelöletlen szerelvényeket a gerincvezeték méretéhez kell választani!  
A terveket jövőre kell hagyni a beruházóval és annak műszaki ellenőrével, a nem jóváhagyott tervekben történő kivitelezésért tervezői felelősséget nem vállalunk!  
A terv csak a teljes kiviteli tervdokumentáció ismeretében használható fel!  
A műszaki leírásban foglaltakat figyelembe kell venni. Kivitelezést és anyagrendelést csak a szolgáltatók és hatóságok írásos jóváhagyásának birtokában lehet megkezdni!



Terv-M Épületgépészet  
6724, Szeged, Rákusi krt. 31.  
tel.: 30/325-49-97  
e-mail: info@terv-m.hu

Cím: SZTE Gyógyszertudományi kar  
Semmelweis kollégium  
6725, Szeged, Semmelweis u. 4.  
hrsz. 3724

Munka megnevezése:  
Oktató helyiségek gépészeti terve

Rajz megnevezése:  
Víz- csatorna terv alaprajz

Tervező:  
Magyar Zoltán László G/06-1090

Munkaszám: TVM-14-007. Verziószám: v 1.0 Terv fajtája: Kiviteli

Dátum: 2014.05. Méretarány: M. 1:50 Rajzsám: Gvcs-01