


Megjegyzés:

A hidegvíz vezetéket 9mm vastag Armoflex AC hőszigeteléssel kell ellátni!
A használati melegvíz vezetéket mindenhol 9mm vastag TuboIt DG hőszigeteléssel kell ellátni!
A méretek és mennyiségek az építési munkák megkezdése, valamint a berendezések megrendelése, legyártásának és beépítése előtt a helyszínen ellenőrizendő!
A beépítésre kerülő anyagok eltérhetnek a tervben szereplőtől, ha az az műszakilag egyenértékű.
A kiszellőző vezetékeket a tető fölé kell kivezetni!
A jelöletlen szerelvényeket a gerincvezeték méretehez kell választani!
A terveték jóvá kell hagytni a beruházóval és annak műszaki ellenőrével, a nem jóváhagyott tervekől történő kivételzésért kiveztni felelősséget nem vállalunk!
A terv csak a teljes kiveztni tervdokumentáció ismeretében használható fel!
A műszaki leírásban foglaltakat figyelembe kell venni. Kivételzést és anyagrendelést csak a szolgáltatók és jóváhagyók írásos jóváhagyóának birtokában lehet megkezdni!

 <p>Terv-M Építetigépezés 6/724, Szeged, Rákusi krt. 31. tel.: 30/325-49-97 e-mail: info@terv-m.hu</p>		<p>Cím: SZTE Gyógyszer tudományi kar Semmelmweis kollégium 6725, Szeged, Semmelweis u. 4. hrsz. 3724</p>	
<p>Munka megnevezése:</p>		<p>Oktató helyiségek gépészeti terve</p>	
<p>Rajz megnevezése:</p>		<p>Víz- csatorna terv alprajz</p>	
<p>Tervező:</p>		<p>Mogyor Zoltán László 6/06-1090</p>	
<p>Munkaszám:</p>	<p>Terv fajtája:</p>	<p>Verziószám:</p>	<p>Kiviteli</p>
<p>TVM-14-007.</p>	<p>v 1.0</p>	<p>Méretarány:</p>	<p>Rajzszám:</p>
<p>Dátum:</p>	<p>2014.05.</p>	<p>M 1:50</p>	<p>GVcs-02</p>