

KLINIKATÖMB „DÉL”.									
	TRANSZFORMÁTOR						SZOLGÁLTATÁS		
Ssz.	Fesz.	Telj.	Tipus	Pr. kábel	Sín		Szekunder kábel	Kábel	Kábel
	sztint	(KVA)		iránya	méret	bontó(A)	elmenő	méret/anyag	Biztosítása
	Gyermek Kl. tr. körzet			(sz: 1493)			74006172		Áram szünet alatti villamos energia biztosítása
	400V	1MVA		Szemészet	100x10 Cu	nincs	Gyermek kl.	240/CU	315A átterhelhető
				Tiszaparti alállomás			Gazdasági Hivatal 1.	240/AL	250A kikapcsolható
							Gazdasági Hivatal 2.	185/AL	250A kikapcsolható (kivéve az épület Rack szekrénye)
							DNT 2.	240/AL	200A mínusz 80 fokos hűtők megtáplálása (aggregátoros üzem)
							Fül-Orr-Gége Kl.	120/AL	160A átterhelhető
							Fázisjavító	240/AL	400A kikapcsolható
							Izotóp labor 1.	70/AL	100A egyeztetett aggregátoros üzem kell
							Tömörítő	25/AL	50A kikapcsolható
							Központi labor	185/AL	160A egyeztetett aggregátoros üzem kell
							Gykl. Anyagszűrő labor	95/AL	100A egyeztetve kikapcsolható