

HF 2

HF 4

Parkolók

Meglévő belső oldali vezeték

D90 KM-PVC

Tervezett vezeték: D110 KPE

PE100 SDR11 - 115,25 m

(tűzcsapig)

37,10

17,00

aszfalt burkolat

aszfalt burkolat

1,50

17,50

4,00

3,50

2,20

Meglévő aljtalai

tűzcsap,

Tervezett tűzcsap

Hawle DN 100

zöld területben

CV-30/5

Bizonytalan

nyomvonalú/bizonytalan

átmérőjű vezeték

Tervezett vezeték: D110 KPE

PE100 SDR11

Meglévő vasbeton vízmérőőakna

1,20x1,30x1,30 m

HF 1