

T-TECH kérdései

1. -2. A CO érzékelő rendszerek üzemeltetése, karbantartása, javítása, felülvizsgálata minden esetben a gyártó és a forgalmazó műszaki előírásainak megfelelően kell, hogy történjen.
3. A letölthető anyag (Karbantartási szerződés) 1. sz. mellélete tartalmazza.
4. **NEM**, a vállalkozói díjnak minden a szolgáltatásra vonatkozó és említett díjat tartalmaznia kell!
5. **A Karbantartási Szerződés 6. pontja** tartalmazza a késedelmi kötbér mértékét.

A KVALITAS kérdései

1. jól értjük-e, hogy a nyertes ajánlatadónak rendelkeznie kell az alábbi SIEMENS által kiadott jogosítványokkal

- **SIEMENS Karbantartói Tanúsítvány** (az adott cég rendelkezik az alábbi tűzjelző rendszerek karbantartásához szükséges képesítéssel, dokumentációval és
teszt eszközökkel – Algorex, Sinteso, CerberusPro, MM8000)
IGEN
- **SIEMENS BT FS Rendszerház** cím használatához **Tanúsítvánnyal** és
eleget tesz a SIEMENS Zrt. Building Technologies által támogatott követelményeknek
a terméktámogatás, knowhow és szolgáltatás területén.
IGEN

2. jól értjük-e, hogy a nyertes ajánlatadónak rendelkeznie kell

- olyan karbantartási ütemtervvel amely az üzemeltetési kockázat valamint az SZTE zavartalan betegellátása és oktatási tevékenysége biztosításának érdekében folyamatos jelenléttel, havi karbantartásra vonatkozik.
IGEN
-

Az Egyetem kiköti, hogy:

Tekintettel a pályázat összetettségére és biztonsági kockázatára **Ajánlatkérő** felhívja **Ajánlatadó** figyelmét, hogy irreálisan alacsony (nem igazolható) vállalkozói díj esetén, **Ajánlattevőt** kizárja a pályázat további folyamatából.