

I. sz. melléklet

Az épület főbejárataként működő Boon Edam gyártmányú forgóajtóba beépíthető légfüggöny beszerzése és beépítése, teljes körű beüzemeléssel együtt.

A berendezés elektromos bekötését a nyertes pályázó végzi, de a betápláló kábelek kiépítése megrendelői feladat.

A beépítésre kerülő fűtő légfüggönytől elvárt műszaki adatok:

- A forgóajtó felső lezárásában elhelyezett 1,5m hosszú,
- 12,0 kW teljesítményű,
- Minimum 2200m³/h légszállítású,
- Elektromos hőlégfűggöny,
- A forgóajtó 3 db mennyezeti elemébe vágott egyenes perforáción keresztül fűti a bejárat mögötti teret,
- A beszívott levegő hőmérsékletét képes legyen több fokozatban megemelni, minimum 16.5°C-kal
- Működtetése az ajtó oldalára szerelt kapcsoló egységgel történjen,
- A levegő beszívás a forgóajtó tetején elhelyezett porfestett rácson keresztül történjen.

Pályázatot csak az nyújthat be, aki az SZTE TIK-ben a helyszíni bejáráson, felmérésen részt vesz!

³⁶
A kivitelező 36 hónap teljes körű garanciát vállal a beépített eszközökre!