


CSATORNA ÉPÍTÉSI HELYE	Szeged, Kossuth L. sgt. 74. Károlyi Mihály kollégium
CSATORNA LEJTÉSE	0,5 %
BURKOLAT MINŐSÉGE	aszfalt burkolat

M=1:50



CS-6. csatorna

SZELVÉNYEZÉS	0+00,0	D200 KG csatorna építendő beton tisztítóakna
TEREPSZINT	100,01	
FOLYÁSFENÉKSZINT	98,55 99,00	0+09,5 99,10 99,40
EGYES HOSSZ	9,5m	3,0m
ÉPÜL ÖSSZESEN	9,5m DN 200 KG	3,0m DN 160 KG



RANÉ-AQUA Magyarország Kft. - 6724 Szeged, Öthalom u. 20/A.	
Megbízó: Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged, Dugonics tér 13.	Tervszám: RA-1602.
Terv megnevezése: Szeged, Kossuth Lajos 74. sz. alatti Károlyi Mihály kollégium KL épület csatorna rekonstrukció	Rajzszám: CS - 8.
Rajz megnevezése: CS-6. CSATORNA HOSSZ-SZELVÉNY	Méretarány: M=1:50 / 1:500
Tervező: Völgyesi Zoltán - MMJK: VZ-06-0511	Dátum: 2016.07.