

Kivitelezői Nyilatkozat

Jinko Solar napelemes rendszer karbantartásához és tisztításához

Építető:
Kivitelező:

Szegedi Tudomány Egyetem
Asianet Hungary Kft.

Az SZTE KEOP 2009-4.4.0. pályázat megvalósításához felhasznált napelem karbantartásához és tisztításához az alábbi procedura hajtandó végre betartva a tetőn való közlekedés intézményi szabályait, illetve a tűz -baleset és munkavédelmi előírások ruházatra, védőfelszerelésre, biztosító rendszerekre vonatkozó szakmai –alpintechnikai- szabályait:

- A napelemek megközelítésekor a keretre, vagy az üvegfelületre lépni, rá bármilyen terhet ideiglenesen is felhelyezni tilos! A rendszer bármely részére többlet erőhatást kifejteni tilos!
- A panelek felületi sérülését szemrevételezéssel kell megállapítani. A panelek rögzítettségét 6 havonta mechanikusan ellenőrizni kell. A panelek csatlakozóit 6 havonta ellenőrizni kell felületi sérülésre utaló nyomok, lazulás, folytonossági szakadás tekintetében.
- A panelek tisztítása vegyszermentes, tiszta, nem felületaktív, műszálmentes anyaggal történhet, szükség szerinti intenzitással, de javasoljuk 3 havonta egyszeri felületkezelés elvégzését.

Szeged, 2012. október 10.


ASIANET HUNGARY LTD.
1047 Budapest, Istvánteleki út 54.
Bérés Attila
Ügyvezető

EOS-Innovatív Energetikai Zrt.
1011 Budapest, Szilgyi D. tér 1. /6.
Termelési Igazgatóság