



SZE4

Meglévő szinti elosztó bővítés  
1 db 4p; 25A; 30 mA FI relével

Meglévő vizesblokk elosztó  
Bővítés: 1 db 25A; 2p; 30 mA FI relé

wc előtér

SZV Megmaradó szellőzés vez.  
Padlófűtés kör szlv

zuhany

mosdó

LK2  
(Fűtés 6 kW)  
Fagyvédő termosztát

- ▲ ▼ Irányfény lámpa, akkuval, tölthet, IP55, 1 órás, 8W kompakt fénycsővel
- ⊗ M Bontás után visszahelyezett álm. sülly. lámpa IP55; új 10 W; E27; K3000 fényforrással
- ⊞ M Bontás után visszahelyezett LED Falilámpa (IP44)
- ⌋ Sülly. II. s kapcsoló (IP44)
- ⌋ Falon kívüli kapcsoló (IP55)
- PC° Helyiség pára-, hőm. érzékelő gépész tartozék

Érintésvédelem : NULLÁZÁS (TN)  
+ áramvédő kapcsoló

**Intenzitas**  
TERVEZŐ, KIVITELEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

EZEN TERV SZERZŐI JOGVÉDELME ALATT ÁLL.  
FELHASZNÁLÁSA CSAK A TERVEZŐ  
HOZZÁJÁRULÁSÁVAL TÖRTÉNHE!

6720 Szeged, Arany J. u. 7.  
Tel./Fax.: (36) 62/658-510  
E-mail: intenzitas@t-online.hu

Építés helye:  
**Szeged, Kollégiumi út**

Munka megnevezése: **SZTE Mérnök Kar Kollégium  
Zuhanycsoportok felújítása**

Rajz megnevezése:  
**I emelet zuhanycsoport elektromos terve**

Tervező:  
  
Papp Antal  
Teljeskörű villamossági tervező  
V-T/06/0058

Lépték:  
**1:50**  
Dátum:  
2017. 03.

Rajzszám:  
  
**V-2**