



- Irányfény lámpa, akkuval, töltővel, IP55, 1 órás, 8W kompakt fénycsővel
- Bontás után visszahelyezett álm. sálly. lámpa IP55; új 10 W; E27; K3000 fényforrással
- Bontás után visszahelyezett LED Falilámpa (IP44)
- Sálly. II. s kapcsoló (IP44)
- Falon kívüli kapcsoló (IP55)
- Helyiség pára-, hőm. érzékelő gépész tartozék

Érintésvédelem : NULLÁZÁS (TN)
+ áramvédő kapcsoló

EZEN TERV SZERZŐI JOGVÉDELME ALATT ÁLL.
TERVEZŐ, KIVITELEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
HOZZÁJÁRULÁSÁVAL TÖRTÉNheti

6720 Szeged, Arany J. u. 7.
Tel./Fax: (36) 62/658-510
E-mail: intenzitas@t-online.hu

Építés helye:
Szeged, Kollégiumi út

Munka megnevezése: **SZTE Mérnök Kar Kollégium
Zuhancsoportok felújítása**

Rajz megnevezése:
II emelet zuhancsoport elektromos terve

Tervező:
Papp Antal
Teljeskörű villamossági tervező
V-T/06/0058

Lépték:
1:50

Dátum:
2017. 03.

Rajzszám:
V-3