



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Létesítménygazdálkodási Igazgatóság

6722. Szeged, Szentháromság u.34. Tel: (06 62 545-427) Fax: (06 62 545-717)

Helyszíni bejárásról született
műszaki tartalom
pontozás

- 1/ Tappancsok rögzítése, a gyártó által előírt epoxi ragasztóval történjen.
- 2/ 5 m-enként fix mechanikus rögzítést kell alkalmazni, leesés ellen.
- 3/ Aluóngerendéről vagy emelőgéppel vagy alpin technológiával melet területeken el kell végezni az üregek eltávolítását.
- 4/ A javítás véget érve a vedrű hőmérsékletéről mérési jegyzőkönyv készül.
- 5/ A fedett anyagok megfelelő sépi nyilatkozattal való biztosítását megrendelőnek.
- 6/ Az építési naplóban változások készülni a teljes munkáról a javítás vége bejelölésével.

Iratazonosító											Iktatószám	Témaszám	Oldal			
D	-	M	J	I	-	2016	-	0	0	8	-	0	2	II/214-012- 280/2017.T.E.SZ	30810S122	2