

Megrendelő:
SOLVO ZRt.
6726 Szeged, Közép fasor 52. III. em. 320/2,
321/2-es analitika labor

Megrendelő Műszaki Belső Kivitelezője
Bárkányi Balázs
Gemis System Kft.
6753 Szeged, Beszterce u. 33.
Tel: (30) 9286-440
Fax: (62) 470-093

Tárgy: Műszaki tartalom leírás, pályázati kiíráshoz

Elektromos hálózat bővítése

SZTE Biológia Új Épület III. em., 6726 Szeged, Közép fasor 52. (Solvo ZRt.)

Meglévő, az elektromos fogadószelekre kívül előre-elhelyezett és felcímkézett 5x2,5 mm²-es és 3x2,5 mm²-es MBCu szabadon, kábeltálcán futó kábelek végpontjainak bekötése a III. emeleti szint teherlifttel szemben lévő elektromos elosztóba; R, S, T, fázisonként 20 A-es, C karakterisztikájú túlterhelés zárlati áramvédelemmel (4 db ipari pl: Schneider R9F14120 tip.), nulla- és a védővezetőket is beleértve, valamint a 3x2,5 mm²-es MBCu kábel 230 V/25 A/30 mA-es 1 db áramvédő kapcsoló (élettvédelmi relé) elhelyezése a biztosítószelekre szabad automata fogadó részébe, a megfelelő fogadóelőlap takarással, felcímkézve.

Megrendelt elektromos szerelés összefoglalása:

az új épület III. emeleti elektromos elosztó szekrényhez odakészített és felcímkézett 5x2,5 mm ² -es és a 3x2,5 mm ² es MBCu kábelek behelyezése - 2 db
5x2,5 mm ² -es és a 3x2,5 mm ² -es MBCu kábelek bekötése (R,S,T,0,PE)
túlterhelés zárlati áramvédelmi ipari kismegszakítók elhelyezése (Schneider R9F14120 tip.) 1P 20A, C karakterisztikájú – 4 db
áramvédő kapcsoló elhelyezése (Schneider 2P 230V/25A/30mA R9R11225 tip.) - 1 db
új fogadósínt előkészítése előlaptakarással, meglévő elektromos fém elosztószekrényben - 1 db

Tisztelettel,

Szeged, 2017. augusztus 09.

Bárkányi Balázs

Gemis System Kft.